# Sondertragekonstruktionen

PRAKAB

### NHXH E30 (VDE-REG.-NR.8112)

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Sammelhalter | SHS 30 Wand | ≤ 0,6 | 1,5 – 16 | ABP_P-MPA-E-09-016 |
| OBO | Einzelschelle | 732 | ≤ 0,3 | 1,5 – 240 | ABP_P-MPA-E-09-016 |
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630, 640 | ≤ 1,5 | 1,5 – 240 | ABP_P-MPA-E-23-001 |
| PUK | Kabelrinne | RGS 60-50 S | ≤ 1,25 | 1,5 – 240 | ABP_P-MPA-E-09-016 |

Abzweigdosen etc. auf Anfrage.

Weitere konstruktive Einzelheiten entnehmen Sie bitte den ABP's, die auf unserer Homepage zum Download bereitstehen.

### NHXCH E30 (VDE-REG.-NR.8112)

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630, 640 | ≤ 1,5 | 1,5 – 240 | ABP_P-MPA-E-23-001 |

### NHXH E90 (VDE-REG.-NR.8310)

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Kabelrinne | RLVC 60.300, 400 S Wand | ≤ 1,5 | 1,5 – 240 | ABP_P-1034-DTM-DO |

### NHXCH E90 (VDE-REG.-NR.8310)

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Kabelrinne | RLVC 60.400 S | ≤ 1,5 | 1,5 – 240 | ABP_P-1034-DTM-DO |

# Sondertragekonstruktionen

PRAKAB

**NHXH E30 plus (VDE-REG.-NR.8874)**

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Gitterrinne | MTC 54.050 | ≤ 1,5 | n x ≥ 1,5 bis n x ≤ 10 mm2 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630 | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| OBO | Sammelhalter | GRIP 2031/M15 | ≤ 0,6 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| PUK | Kabelleiter | RG60 - 30S | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1028-DTM-DO |
| PUK | Bügelschelle | 12 AC, 20 AC / LW12, LW20 | ≤ 0,4 | 1,5 – 10 | ABP_P-1028-DTM-DO |
| PUK | Sammelhalter | SH QS 15 | ≤ 0,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1028-DTM-DO |

Abzweigdosen etc. auf Anfrage.

Weitere konstruktive Einzelheiten entnehmen Sie bitte den ABP's, die auf unserer Homepage zum Download bereitstehen.

**NHXCH E30 plus (VDE-REG.-NR.8874)**

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Kabelrinne | RLVC 60.300 | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| Niedax | Gitterrinne | MTC 54.050 | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630 / 640 | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| OBO | Sammelhalter | GRIP 2031/MXX | ≤ 0,6 | 1,5 – 10 | ABP_P-1024-DTM-DO |
| PUK | Kabelleiter | RG 60 - 30/40 S | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1028-DTM-DO |
| PUK | Kabelrinne | GI 30 S | ≤ 1,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1028-DTM-DO |
| Dätwyler | Sammelhalter | Hermannschelle | ≤ 0,5 | 1,5 – 10 | ABP_P-1030-DTM-DO |

Weitere konstruktive Einzelheiten entnehmen Sie bitte den ABP's, die auf unserer Homepage zum Download bereitstehen.

# Sondertragekonstruktionen

PRAKAB

**JE-H(St)H E30 – E90 (VDE-REG.-NR.8553)**

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | E30 | E90 | ABP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Kabelrinne | RLVC 60.300 / 400 S | ≤ 1,5 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |
| Niedax | Gitterrinne | MTC 54.XXX | ≤ 1,5 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |
| Niedax | Sammelhalter | SHS 30 (+ EW 30) | ≤ 0,6 | | X | ABP P-MPA-E-09-016 |
| Niedax | Sammelhalter | SHS 80 | ≤ 0,8 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630 / 640 Decke | ≤ 1,5 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |
| OBO | Kabelrinne | RKSM 630 / 640 Decke+Wand | ≤ 1,5 | | X | ABP P-MPA-E-23-001 |
| PUK | Kabelrinne | RG 60 - 30 / 40 S | ≤ 1,5 | | X | ABP P-1036-DTM-DO |
| PUK | Kabelleiter | LGG-BS 60 - 40-3 S | ≤ 1,2 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |
| PUK | Sammelhalter | SH QS 15 | ≤ 0,5 | X | | ABP P-1036-DTM-DO |

# Sondertragekonstruktionen

## PRYSMIAN / SIENOPYR

**NHXH E30**

| | Typ des Tragesystems | | Stütz-abstand (m) | Querschnitts-bereich (mm²) | ABP |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedax | Kabelleiter | KL 60.115 bis KL 60.415, Wand, Decke | ≤ 1,5 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.4, 2.6 |
| Niedax | Bügelschelle | B ... | ≤ 0,8 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.7 |
| Niedax | Leitungsschutzkanal | LLK 60.100 | ≤ 0,5 | n x 1,5 – n x 16 | P-MPA-E01-001, 2.9 |
| Niedax | Kabelrinne | RS 60.100 OV bis RS 60.400 OV | ≤ 2,0 | n x 1,5 – n x 16 | P-MPA-E01-001, 2.16 |
| OBO | Sammelhalter | GRIP 2031 mit LW 2031 LW/15, Decke | ≤ 0,5 | n x 1,5 – n x 2,5 | P-MPA-E01-001, 2.22 |
| OBO | Sammelhalter | GRIP 2031, Wand, Decke | ≤ 0,8 | n x 1,5 – n x 6 | P-MPA-E01-001, 2.22 |
| PUK | Kabeltragewanne | KTW-R, Wand | ≤ 1,0 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.23 |
| RICO | Kabelleiter | 151C1-1520 SF60 bis 151C1-1540 SF60 | ≤ 1,5 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.5 |
| RICO | Gitterrinne | 151S1-100-S bis 151S1-300-S | ≤ 1,5 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.13 |
| RICO | Kabelrinne | 151W22-100 bis 151W22-300, Wand, Decke | ≤ 1,5 | ≥ n x 1,5 | P-MPA-E01-001, 2.15 |
| Beliebig | StaPa-Rohr, schwarz lackiert | - | ≤ 1,2 | n x 1,5 – n x 16 | P-MPA-E01-001, 2.10 |